



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Unione Comuni Alto Cilento
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra - Prignano
Perdifumo - Rutino - Torchiara

c/o Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio --
Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno)

pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com Tel/Fax 0974.827494

Prot. n. 99 del 11/03/2019

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA' MATTINE' COMUNE DI AGROPOLI - CUP: I86J15000380004 – CIG: 7792670AB5

CHIARIMENTI 1

Domanda:

Con riferimento al progetto esecutivo posto a base di gara si richiedono i seguenti chiarimenti:
Criterio A - sub A1.4 - Migliorie per il contenimento energetico e acustico.
Per le murature di tamponamento si parla genericamente di blocchi forati in conglomerato di argilla sp. 30 cm, senza far nessun riferimento ai valori di trasmittanza e del potere fonoisolante, analogamente per gli infissi.

La scrivente chiede la messa a disposizione di elaborati che permettano di capire quanto previsto dal progetto esecutivo a base di gara, ai fini della formulazione dell' offerta migliorativa.

Analogamente per il Criterio A - sub A1.8 -

Miglioramento e potenziamento dei corpi illuminanti interni.

Non ci sono elaborati da cui si evincono i corpi illuminanti previsti dal progetto esecutivo a base di gara

Risposta:

Per le murature di tamponamento si è fatto riferimento ad un elemento previsto dal prezzario della Regione Campania.

Ad ogni modo la trasmittanza di base proposta in progetto è la seguente:

0,25 W/m²K

In merito al potere fonoisolante dell'intero sistema di tamponamento il progetto è stato redatto avendo come riferimento la seguente norma ed i seguenti parametri:

NORMA UNI 11367

CLASSE acustica III

D 2m,nT,W ≥ 37

R^{*}W ≥ 50

In merito ai corpi illuminanti, il numero è riportato nella tavola T06 e le caratteristiche sono demandate ai singoli partecipanti in fase di proposta migliorativa secondo il criterio A.1.8



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Unione Comuni Alto Cilento
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra - Prignano
Perdifumo - Rutino - Torchiara

c/o Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio --

Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno)

pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com Tel/Fax 0974.827494

Domanda

si chiede di specificare il posizionamento e le dimensioni del Brise soleil ed eventualmente fornire qualche elaborato grafico al fine di consentire il dimensionamento e la tipologia di elemento da proporre.

inoltre si chiede di pubblicare sul sito dell'ente tutti i chiarimenti ad oggi pervenuti anche da parte delle altre imprese.

Risposta:

Il posizionamento ed il dimensionamento del Brise Soleil è demandato alla libera scelta del partecipante a condizione che venga assolta la funzione di protezione dai fenomeni di irraggiamento.

Il Responsabile della CUC
f.to. Ing. Agostino Antonio Sica